

# TERMELŐI NYILATKOZAT

- A termelői berendezés által keltett zavarok egyenként és összességében sem haladhatják meg a vonatkozó szabvány (MSZ EN 50160) előírásait. Üzembe helyezés után az erre vonatkozó kontroll mérések elvégzéséhez Termelő a hozzájárulását adja.
- Termelő tudomásul veszi, hogy az elosztói engedélyes területén a csatlakozó erőművi egységek ki vannak téve a közcélú hálózati védelmek alapműködését képező gyors (GVA) és lassú (LVA) visszakapcsolási műveletek, a tápponti transzformátor átkapcsoló automatikák (ETRA) okozta, általában rövid idejű üzemszüneteknek, továbbá más (nem a kooperációt biztosító) vonalakon bekövetkező zárlati eseményeknek. Ilyen esetekben az erőművi berendezés védelmének 100 msec-nál rövidebb időn (szolgáltatóval egyeztetett) belül a termelő egységet le kell választania a szolgáltató hálózatról.
- Termelő elfogadja, hogy a fenti üzemi körülményeknek alárendelve tervezi meg, illetve állítja be termelő egységeinek a védelmi rendszerét. Ezen eseményeket normál hálózati eseményeknek tekinti, az ebből eredő károk megtérítéséért az elosztói engedélyes sem igényrel, sem panasszal nem él.
- A Termelő tudomásul veszi, hogy a feszültség alatt végzett hálózati munkák (FAM) idejére a villamos energia termelő berendezés a közcélú hálózattal nem kooperálhat.
- A termelő berendezés üzembe helyezése után a HFKV (hangfrekvenciás központi vezérlés) jelszint viszonyok kontroll méréseinek elvégzéséhez a Termelő a hozzájárulását adja. Amennyiben az előírt érték nem tartható, a Termelőnek kell gondoskodnia a HFKV zárókör beépítéséről, akkor is, ha a zavarokat később állapítják meg. a HFKV zárókör beépítési kötelezettségét és beruházási költségviselését a Termelő tudomásul veszi.

Termelő adatok

Cégnév: BEFAG Parkett Kft

Székhely: 8300 Tapolca külterület 0169/2 hrsz.

Adószám: 27277533-2-19

BEFAG Parkett KFT.

8300 Tapolca

Külterület hrsz. 0169/2.

Adószám: 27277533-2-19 18



Termelő cégszerű aláírása

**Pauer Károly**