



JELMAGYARÁZAT

Hidegvíz vezeték

Melegvíz vezeték

Cirkulációs vezeték

Hőszigeteléssel ellátott csővezeték

Szennyvíz vezeték

MEGJEGYZÉS

-A vasalt lemez alá szerelt szennyvíz vezetékek anyaga, GEBERIT PE-HD, vagy azzal egyenértékű vezeték lehet, hegesztett kötésekkel.

-A vezetékek lejtése általában 1,5%, de 1%-nál kevesebb nem lehet.

-Betonozáskor és a feltöltések elkészítésekor fokozott figyelmet kell fordítani a lejtések megtartására illetve a fali átvezetések megfelelő elhelyezésére.

-A padlóba kerülő ivóvíz vezetékek típusa Uponor Unipipe előszigetelt cső préskötéses idomokkal.

-A konyatechnológia berendezéseinek csatlakozási pontjait a konyatechnológia terv alapján kell kialakítani!

↑

↓

↖

↗

↑

↓

↖

↗

navigátor

konyha

vadászház

raktár/valfeldolgozó

erdei iskola

A létesítmény adatai

név

Huszárokelőpuszta

munkaszám

T-943d-5

Vadászház épület átalakítása

beruházó

Bakonyerdő Zrt.

cím

8564 Ugod

Huszárokelőpuszta

hrsz.

0147/5

A tervrajz adatai

cím

Vízellátás

rajzsám

Függőleges csőterv

lépték

M 1:50

tervfajta

kiviteli

kelt

2023.12.12.

Tervezők

szakág	név	aláírás	jogosultság	névjegyzéki szám
építész	Tavaszi István		felelős tervező	É2-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		építész munkatárs	É2-20-0279
épületgépészet	Kis Károly		tervező	G -20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter		tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert		tervező	TUJ-20-0366
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010

forma

- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRT.

8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.

tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása . A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

A megvalósítás során a tervekől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.