



Új elektromos fogadószelekrény helye,
2 db horganyzott ütközésvédő sarokelemmel,
következő ütemben megvalósítva

VÉDŐCSÖVEK

Elektromos berendezések védőössze álmennyezet fölött: Mű-II, 16, 20, 25mm átm
Erőáramú berendezések védőössze oldalfalban: Mű-III, 16, 21, 29, 36mm átm.

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a szokásgi kivitelezéssel egyeztetni kell, a berendezések, tartozékok elhelyezését pontosítani kell, a módosításokat a tervező főgiztértni kell. Az EPH rendszerébe minden nagyobb kiterjedésű idegen fém-fermeszerkezetet be kell kötni.

Az EPH gerinchezettől 16 mm2 zöld/sárga Mh vezetőlévi kell kioldatni.
A talaj, és földműtátrésesek az érintett épületszerkezeti tüzvédelmi jellemzőivel azonos műszaki jellemzőkkel rendelkező tömíté anyaggal kell helyyedífratni

Jelmagyarázat GE-0 tervlapon.

Erintésvédelem: TN rendszerű nullázás, áram-védőkapcsolóval kiegészítve.

[illegible]