



JELMAGYARÁZAT



MEGJEGYZÉS

- A padlőba kerülő radiátoros fűtési vezetékek típusa Uponor Unipipe előszigetelt cső
- A radiátorok típusa Vogel & Noot beépített szelepes radiátor, Danfoss RLV-K visszaférő csavarzattal, termosztatikus szeleppel Danfoss RA 2000 tip. termosztatikus csapfejekel
- A radiátoros fűtés hőfoklépcsője 60/45 °C
- A légkezelő berendezés hőviszonyerési körét 30 térfogatszázalékos etilénlikol gázállól oldattal kell feltölteni



A létesítmény adatai	
----------------------	--

név	Huszárokelőpuszta	munkaszám	T-943d-5
-----	--------------------------	-----------	-----------------

Vadászház épület átalakítása

beruházó **Bakonyerdő Zrt.**

cím	8564 Ugod
-----	------------------

Huszárokelőpuszta	hrs. 0147/5
-------------------	-------------

A tervrajz adatai









cím	Központi fűtés	rajtszám
-----	----------------	----------

Függőleges csőterv

lépték M 1:50

tervfajta kiviteli kelt 2023.12.12.

Tervezők

szakág	név	alíráás	jogosultság	névjegyzéki szám
építészet	Tavaszi István		felelős tervező	É-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		építész munkatárs	É-20-0279
épületgépészet	Kis Károly		tervező	G -20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter		tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert		tervező	TUJ-20-0366
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010

forma

- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRt.
8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.

tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu

Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása. A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.

A megvalósítás során a tervekől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad. A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelőssége alól.