

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

AJTÓS NÉZET

felső kábelezés

Az elosztóberendezésen elhelyezendő feliratok:


- "VIGYÁZZ! 400 V!" (1 db)
- "EK JELŰ ELOSZTÓ" (1 db)
- "ÁLLANDÓ ÜZEMŰ FOGYASZTÓK FŐKAPCSOLÓ" (1db)
- "NAPPALI ÜZEMŰ FOGYASZTÓK FŐKAPCSOLÓ" (1db)
- "KONYHAI ELSZÍVŐERNYŐ ALATTI BERENDEZÉSEK" (1db)
- "KI" (1db)
- "BE" (1db)

Az elosztóberendezésben elhelyezendő feliratok:

a tervlapon lévő "fogasztó megnevezése rovatba beírtakkal megegyező szöveggel készü.

Az elosztóberendezés jellemzői:

SCHRACK M2000 típusú, 822*2038*400mm méretű, 11 soros, 363 modul méretű, egyajtós kivitelű, IP54 védettségű elosztószekrény, falon kívül, 200mm-es lábazattal, rajztartóval, zárható kivitelben.
Készül: 1 db.



A VILLAMOS SZERELÉSI ANYAGOK TÍPUSA JAVASLAT, AZONOS MŰSZAKI JELELMZŐKKEL RENDELKEZŐ TÍPUSRA KIVÁLTHATÓ!
AZ ELOSZTÓBERENDEZÉSRŐL MŰHELYTERVET KELL KÉSZÍTENI!

Terv megnevezése: Vadászház konyha átalakításának (8564 Ugod, Huszárokölőpuszta, hrsz.:0147/5.) épületvillamos kiviteli terve	Tervlap megnevezése: EK jelű elosztóberendezés rajza	Tervező: Dokuplan Kft. 8800 Nagykanizsa, Kintzsi utca 69. Tel.: (+36 30) 6708-933 E-mail: csekecsaba@gmail.com			Munkaszám: DP51/2023.	Lapok száma: 10
		Építésvillamosági tervező: Cseke Csaba V-1720-0600				
		Rajzszám: VE-01/Rev1	Lapok: 10	Aláírás: 		
		Dátum: 2023. 12.				