


A-A metszet



B-B metszet

### Jelmagyarázat:

- Befúvás
- Elszívás
- Hőszigetelt légszatórna

Megjegyzés:  
A jelölt lécszatórnákat AF/Armaflex párazáró zártcellás hőszigeteléssel kell ellátni:  
- földszinten 19mm vastag  
- padláson 32mm vastag

H				
G				
F				
E				
D				
C				
B				
A				
jel	tárgy	kelt		
#   Módosítások				
navigátor				
A létesítmény adatai				
név	Huszárokelpusztá	munkaszám   T-943c		
Vadászház épület átalakítása				
beruházó	Bakonyerdő Zrt.			
cím	8564 Ugod			
	Huszárokelpusztá	hrs.   0147/5		
A tervrajz adatai				
cím	Szellőzés	rajzsám		
	Metszetek	GSZ-03		
lépték	M 1:50			
tervfajta	kiviteli	kelt   2023.12.12.		
Tervezők				
szakág	név	aláírás	jogosultság	névjegyzéki szám
építész	Tavaszi István		felelős tervező	É2-20-0165
	Szabó-Gulyás Karolina		építész munkatárs	É-20-0279
épületgépészet	Kis Károly		tervező	G-20-0443
	Szabó Benjamin		gépész munkatárs	
tartószerkezet	Simon Péter		tervező	T-20-0139
erősáram	Cseke Csaba		tervező	V-20-0600
gyengeáram	Kardos Norbert		tervező	
konyhatechnológia	Rátonyi Árpád		tervező	G-01-15319
tűzvédelem	Kristó Gábor		tervező	I-212/2010
- forma - Tervező és Fővállalkozó ZRt. 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3. tel: 83 / 515 581 fax: 83 / 314 314 mail: iroda@formaterv.hu				
Ez a terv a fent megnevezett tervezők szellemi alkotása . A terv és az általa meghatározott létesítmény az 1999 évi LXXVI. törvény értelmében szerzői jogvédelem alatt áll.				
A megvalósítás során a tervektől eltérni csak a tervezők hozzájárulásával szabad . A hozzájárulás nélkül végrehajtott eltérések mentesítik a tervezőt garanciális és szavatossági felelősége alól.				