



ÁLLANDÓ ÜZEMŰ
FŐGYÁSZTÓK
FŐKAPCSOLÓ

ÁRAMKÖR SZÁMA:	10	11	12	13	14	15	16	17	18
FOGYASZTÓ NEGNEVEZÉSE:			FÖLDELTI CSATLAKOZÓ ALJZATOK (H1,H2,H3)	FÖLDELTI CSATLAKOZÓ ALJZATOK (H4,H5)	FÖLDELTI CSATLAKOZÓ ALJZATOK (H6)	MEGLÉVŐ HOMLOKZAT VILÁGÍTÁS	TÜZJELZŐ KÖZPONT	RIASZTÓ KÖZPONT (BJK)	RACK KÖZPONT
TELJESÍTMÉNY (kW):			0,9	0,6	0,3	0,5	0,01	0,5	1,0
ÁRAMKÖRI VEZETÉK TÍPUSA:			NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J	NYM-J
ÁRAMKÖRI VEZETÉK KERESZTMETSZETE(mm2)			3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*2,5
MEGJEGYZÉS:			0,08,0,09	0,14,0,15	0,06				

Terv megnevezése:		Tervlap megnevezése:		Tervező:		Munkaszám:		Lapok száma:	
Vadászház konyha átalakításának (8564 Ugod, Huszárokeőpuszta, hrsz.:0147/5.)		EK jelű elosztóberendezés rajza		Dokuplan Kft. 8600 Nagykanizsa, Kintesi utca 69. Tel: (+36 30) 6708-933 E-mail: csekecsa@gmail.com		DP51/2023.		10	
épületvillamos kiviteli terve				Cseke Csaba V-1720-0800		Rajzszám: VE-01/Rev1		Lap: 2	
				Épületvillamossági tervező:		Állapf.: Cseke Csaba		Dátum: 2023.12.	