

### Tűzjelző rendszer telepítési jegyzék

Jelzővonal száma Hurok/ Zóna		Védett helyiség megnevezése	Védett helyiség alapterülete (m <sup>2</sup> )	Automatikus érzékelő	Kézi jelzés- jelzésadó	Egyéb eszközök (Hangjelzők, másodjelzők, modulok)	Megjegyzés
1.	1.	0.08 szárazáru raktár	5,78	1/1.			
1.	1.	0.07 kazán	12,64	1/2.			
1.	2.	0.00 kazán	12,64		1/3.	SZ1/3.	
1.	1.	0.05 főzőkonyha	19,63	1/4.			
1.	1.	0.05 főzőkonyha	19,63	1/5.			
1.	1.	0.05 főzőkonyha álm. fölött	19,63	1/6.		MJ 1/6.	
1.	1.	0.03 szem. öltöző	3,69	1/7.		SZ1/1.	
1.	1.	0.01 közlekedő	4,23	1/8.			
1.	1.	0.01 közlekedő álm. fölött	4,23	1/9.			
1.	2.	0.01 közlekedő	4,23		1/10.	SZ1/2.	
1.	1.	0.12 étterem	58,10	1/11.			
1.	1.	0.12 étterem	58,10	1/12.		SZ1/5.	
1.	1.	0.13 előtér	13,25	1/13.			
1.	3.	1. szoba	11,46	1/14.			
1.	3.	1. szoba közl.	2,06	1/15.		SZ2/1.	
1.	3.	közlekedő	20,58	1/16.			
1.	3.	2. szoba közl.	2,06	1/17.		SZ2/4.	
1.	3.	2. szoba	11,48	1/18.			
1.	3.	3. szoba	16,81	1/19.			
1.	3.	3. szoba közl.	4,51	1/20.		SZ2/6.	
1.	3.	közlekedő	38,15	1/21.			
1.	3.	4. szoba közl.	2,00	1/22.		SZ2/7.	
1.	3.	4. szoba	18,04	1/23.			
1.	3.	5. szoba	18,04	1/24.			
1.	3.	5. szoba közl.	2,00	1/25.		SZ2/8.	
1.	3.	6. szoba közl.	2,00	1/26.		SZ2/9.	
1.	3.	6. szoba	18,00	1/27.			
1.	3.	közlekedő	38,15	1/28.			
1.	3.	7. szoba közl.	2,01	1/29.		SZ2/12.	
1.	3.	7. szoba	16,0	1/30.			
1.	3.	társalgó	46,92	1/31.			
1.	3.	társalgó	46,92	1/32.		SZ2/13.	
1.	4.	társalgó	46,92		1/33.		
1.	3.	8. szoba közl.	3,13	1/34.		SZ2/11.	
1.	3.	8. szoba	12,50	1/35.			
1.	3.	wellness	25,97			1/36. I/O, SZ2/10.	Szauna hőérzékelő
1.	3.	Tiszta textil	1,76	1/37.			
1.	4.	közlekedő	38,73		1/38.	SZ2/5.	
1.	3.	Tak. szer.	1,67	1/39.			
1.	3.	szennyves textil	1,81	1/40.			

[illegible]