



Megjegyzés:
Az oldalfali égéstermék kivezető a gyártó előírásai szerint készül,
kizárólag gyári tartozék idomok felhasználásával!
A csővezeték a villamos érintésvédelmi rendszerre (EPH) rá kell kötni!
Az épület régi építésű, Használati Engedélye 2007. év előtti!

Jelmagyarázat:

--- KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK4bar
--- FOGYASZTÓI GÁZVEZETÉK TERVEZETT 25mbar
--- FOGYASZTÓI GÁZVEZETÉK MEGLÉVŐ 25mbar

Tervlap mérete: A2. Kapcsolódó terv: G-1., G-3.

VARGA SÁNDOR ÉPÜLETGÉPÉSZ MÉRNÖK G 20-00821 ZALAEGERSZEG DÓZSA GY. U. 17. T: 30/348-7122	Megrendelő: Bakonyerdő Zrt 8500 Pápa Jókai Mór u. 46.	
	Cím: Irodaépület 8360 Keszthely Sopron utca 41. Hrsz 2506/1.	Munkaszám: 184-2023.
	Megnevezés: Gázellátás Emeleti Alaprajz	
	Tervező: [Signature]	Szerkesztő: [Signature]
Rajzoló: [Signature]		Lépték: m 1:50
Dátum: 2023.09.13.		