



Munkaszám: 2022/21	Verzió: 01 [2022.08.28.]
HAURUS MÉRNÖKI KFT. Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Dózsa György u. 17. Tel.: +36-30/348-7123, E-mail: ing.sandor.varga@gmail.com Iroda: 8900 Zalaegerszeg, Iskola köz 6-8., E-mail: info@haurus.org	
HAURUS MÉRNÖKI KFT. MEGLÉVŐ IRODAÉPÜLET FELÚJÍTÁSA 8360 KESZTHELY, SOPRON U. 41 HRSZ: 2506/1 Víz-csatorna szerelés	
Tervezés tárgya:	Dátum: 2022.08.
Megbízó:	Lépték: M1:50
Rajz tárgya:	Tervszám: GTVCS - 6
Lapméret:	Egyeztetve: Plikó Gábor Tervező: Varga Sándor
500 x 420	Tel:+36-30/298-9982 Eng.sz.:G/20-0082/

Víz-csatorna szerelés megfigyzés:

A tervezett vízellátás, szennyvíz elvezetés tervezési határa, az épülettől számított 1,0m.
Az alapvezetékek az épület padozata alatt halad. Pontos fektetési mélysége a befogadó szírtől visszamérendő! Csővezetékek lejtés 0,5%.
Épületen belüli csatorna csővezetés padozatba és falhoronyban szerelt. A szennyvíz csővezetékek anyaga WAVIN PE tip. tonpahegesztéses csővezetékek és idomok.
A talajba fektetett vízellátó csővezetékek, PIPELIFE PE80 vagy vele egyenértékű csővezetékek.
A klímaberendezésektől származó csepptvíz ragasztott PE csővezetékekben kerül szállításra a szennyvízelvezető rendszerbe. A bekötés előtt HL138H tip. kondenz szifont kell elhelyezni.
A vízellátási betáplálási pontot hőzáró, s visszamosható szűrőt kell elhelyezni!
Minden csőtípus szerelt csőanyagok felkémény részcsövek és idomok, a padozatban szerelt csőanyagok pedig UPONOR ötrétegű csővezetékek és idomok.
Az egyes berendezések búzzárát HL-típusú elemekkel kell ellátni. A mosdó, mosogató wc egységek kizárhatóságát sarokszelvényekkel kell biztosítani.
A melegvíz ellátást helyi elhelyezéssel HAIDU elektromos fűtésű kis vízmelegítővel végezzük.
Vonatkötési szint +0,00 az épület tervezett földszinti padlószíntje.
A kapcsolódó műszaki leírás előírásai betartandók.
A tervől való eltérést, a tervezővel egyeztetni szükséges!

Jelmagyarázat:

TERVEZETT padozatban/falhoronyban szerelt hidegvíz csővezetékek (UPONOR)