

Megjegyzés:

Az oldalfali égéstermék kivezető a gyártó előírásai szerint készül,
kizárólag gyári tartozék idomok felhasználásával!
A csövezetéket a villamos érintésvédelmi rendszerre (EPH) rá kell kötni!
Az épület régi építésű, Használati Engedélye 2007. év előtti!

Jelmagyarázat:

KÖZÉPNYOMÁSÚ GÁZVEZETÉK4bar

FOGYASZTÓI GÁZVEZETÉK TERVEZETT 25mbar

FOGYASZTÓI GÁZVEZETÉK MEGLÉVŐ 25mbar

Tervlap mérete: A2.

Kapcsolódó terv: G-2., G-3.

VARGA SÁNDOR
ÉPÜLETGÉPÉSZ
MÉRNÖK
G 20-00821
ZALAEGERSZEG
DÓZSA GY. U. 17.
T: 30/348-7122

Megrendelő: Bakonyerdő Zrt 8500 Pápa Jókai Mór u. 46.				
Cím: Irodaépület 8360 Keszthely Sopron utca 41. Hrsz 2506/1.				Munkaszám: 184-2023.
Megnevezés: Gázellátás Földszinti Alaprajz				Rajzszám: G-1.
Tervező:	Szerkesztő:	Rajzoló:	Lépték: m 1:50	Dátum: 2023.09.14.